



Публичное акционерное общество  
«Томская распределительная компания»  
(ПАО «ТРК»)

Производственное отделение  
Центральные электрические сети  
(ПО ЦЭС)

Энергетическая ул., д. 2, г.Томск, 634015  
Тел.: (3822) 73-62-10, факс (3822) 72-00-46  
E-mail: [Ces@trk.tom.ru](mailto:Ces@trk.tom.ru)

ОКПО 73749792, ОГРН 1057000127931  
ИНН/КПП 7017114672/701750001


26.09.2016 № 1470/6733

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе Администрации  
Калтайского сельского поселения  
И.Ю. Галямову

Тракторная ул., д.48, Курлек сел.,  
Томский р-н, Томская обл., 634523

По вопросу заключения о возможности  
технологического присоединения



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о возможности электроснабжения

Наименование объекта: электроустановки энергопринимающих устройств земельного участка для проведения аукциона на право заключения договора аренды.

Адрес объекта: Стадионная ул., д.45, Курлек сел., Томский р-н, Томская обл.

- 1.Максимальная мощность: 15 (кВт).
- 2.Точка присоединения к сетям ПАО «ТРК»: ПС 110/35/10кВ «Кандинка», ТП 10/0,4 250кВА КНД-10-2, фидер №2, опора №5/13.
- 3.Основной источник питания: ПС 110/35/10кВ «Кандинка».
- 4.Уровень напряжения в точках присоединения: 0,4 кВ.
- 5.Категория надежности электроснабжения: третья.
- 6.Технические условия на подключение к электрическим сетям ПАО «ТРК» могут быть выданы при заключении договора технологического присоединения в адрес правообладателя земельного участка. Плата за технологическое присоединение будет определена по тарифам, установленным Приказом уполномоченного органа в области государственного регулирования тарифов.

7.Планируемый срок подключения – 2017 год при условии:

7.1. Монтаж ВЛИ-0,4кВ, проводом СИП, включая сцепную арматуру, L=40м от опоры №5/13 фидер№2 ТП 10/0,4кВ 250кВА КНД-10-2 ПС 110/35/10кВ «Кандинка» до границ земельного участка присоединяемого объекта.

7.2. Монтаж коммутационного аппарата до прибора учета, приспособленного под пломбировку, для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику (ПУЭ п.7.1.64) и для ограничения энергопринимающих устройств, присоединяемого объекта до 15 кВт (32А).

7.3. Монтажа щита управления и коммерческого учёта на границе балансового разграничения с возможностью интеграции в существующую систему АСКУЭ ПАО "ТРК".

**В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 заключение о возможности электроснабжения не является техническими условиями.**

Объем данных мероприятий не является окончательным и может быть изменен при выдаче технических условий после заключения договора на технологическое присоединение. Энергоресурс по теплоснабжению в данном заключении не учтен.

8.Срок действия заключения: 1 (один) год с момента выдачи. По истечении данного срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

Директор ПО ЦЭС



М.И. Алёхин