



Публичное акционерное общество
«Томская распределительная компания»
(ПАО «ТРК»)

Производственное отделение
Центральные электрические сети
(ПО ЦЭС)

Энергетическая ул., д. 2, г.Томск, 634015
Тел.: (3822) 73-62-10, факс (3822) 72-00-46
E-mail: Ces@trk.tom.ru


ОКПО 73749792, ОГРН 1057000127931
ИНН/КПП 7017114672/701750001

25.11.2016 № ЦЭС/Р478

На № _____ от _____

Главе Администрации
Калтайского сельского поселения
И.Ю. Галямову

Тракторная ул., д.48, Курлек сел.,
Томский р-н, Томская обл., 634523



По вопросу заключения о возможности
технологического присоединения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о возможности электроснабжения

Наименование объекта: электроустановки энергопринимающих устройств земельного участка для проведения аукциона на право заключения договора аренды.

Адрес объекта: Госконюшня дер., уч.1А, Томский р-н, Томская обл.

1.Максимальная мощность: 15 (кВт).

2.Точка присоединения к сетям ПАО «ТРК»: ПС 35/10кВ «Калтай», ТП 10/0,4 160кВА Г-14-2, фидер №1, опора №5/6.

3.Основной источник питания: ПС 35/10кВ «Калтай».

4.Уровень напряжения в точках присоединения: 0,4 кВ.

5.Категория надежности электроснабжения: третья.

6.Технические условия на подключение к электрическим сетям ПАО «ТРК» могут быть выданы при заключении договора технологического присоединения в адрес правообладателя земельного участка. Плата за технологическое присоединение будет определена по тарифам, установленным Приказом уполномоченного органа в области государственного регулирования тарифов.

7.Планируемый срок подключения – 2017 год при условии:

7.1. Монтаж ответвления 0,4кВ от опоры №5/6, включая сцепную арматуру на двух анкерных зажимах с приготовлением двух прокалывающих

зажимов, для присоединения к проводам магистральной ВЛ СИП 4х70, фидера №1 ТП 10/0,4 160кВА Г-14-2 ПС35/10кВ «Калтай», в пределах границ земельного участка, проводом СИП 4х16 мм² или кабелем соответствующего сечения в соответствии с требованиями ГОСТ 31946-2012 и ПУЭ.

7.2.Монтаж коммутационного аппарата до прибора учета, приспособленного под пломбировку, для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику (ПУЭ п.7.1.64) и для ограничения энергопринимающих устройств, присоединяемого объекта до 15 кВт (32А).

7.3.Монтажа щита управления и коммерческого учёта на границе балансового разграничения с возможностью интеграции в существующую систему АСКУЭ ПАО "ТРК".

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 заключение о возможности электроснабжения не является техническими условиями.

Объем данных мероприятий не является окончательным и может быть изменен при выдаче технических условий после заключения договора на технологическое присоединение. Энергоресурс по теплоснабжению в данном заключении не учтен.

8.Срок действия заключения: 1 (один) год с момента выдачи. По истечении данного срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

Директор ПО ЦЭС



М.И. Алёхин